



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0004816

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.11AD05 выдан 01 февраля 2016 г
номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Автономной некоммерческой организации "Экспертный центр по
наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя
сертификации в Нижегородской области"; ИНН:5260141002

603000, РОССИЯ, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, 7, 20
место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Орган по сертификации электрической энергии и электроустановок
наименование
зданий Автономной некоммерческой организации "Экспертный центр по сертификации в
адрес места (мест) осуществления деятельности
Нижегородской области"
603000, РОССИЯ, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, 7, 20

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012

аккредитован(о) в качестве Органа по сертификации

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 января 2016 г




Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

М.А. Якутова
инициалы, фамилия

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п.  подпись  инициалы, фамилия 

25 ИЮЛ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
N RA.RU.11A.D05

от " " 20 г.
на 5 листах, лист 1.

Область аккредитации
Органа по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий
Автономной некоммерческой организации "Экспертный центр по сертификации в Нижегородской области" (ОС ЭЭ и ЭЗ АНО "Эксперт-НН")
наименование органа по сертификации
603000, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Гребешковский откос, 7,20
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Наименование объекта подтверждения соответствия	Код ОК <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Технические регламенты, документы в области стандартизации и иные документы, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия, и (или) требования к объектам подтверждения соответствия	Документы, устанавливающие правила исследований (испытаний) и измерений <*>
1	2	3	4	5	6
1.	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	35.11.10	2716000000	ГОСТ 32144-2013 (п. 4.2.1; п.4.2.2)	ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30- 2013
2	Электроустановки низковольтные. Электроустановки зданий.	27.90.11.	-	ГОСТ Р 30331.1-2013; ГОСТ Р 50571.2-94 ГОСТ Р 50571.3-2009; ГОСТ Р 50571.4.42-2012 ГОСТ Р 50571.4.43-2012 ;ГОСТ Р 50571-4-44-2011 ГОСТ Р 50571.5.51-2013; ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ГОСТ Р 50571-5-53-2013; ГОСТ Р 50571.5.54-2013; ГОСТ Р 50571.5.56-2013 ГОСТ Р 50571.6-94; ГОСТ Р 50571.7.701-2013 ГОСТ Р 50571-7-753-2013; ГОСТ Р 50571.7.705-2012 ГОСТ Р 50571.7.714-2014; ГОСТ 30331.9-95 ГОСТ Р 50571.12-96; ГОСТ Р 50571.7.706-2016 ГОСТ Р 50571.16-2007; ГОСТ Р 50571.17-2000 ГОСТ Р 50571.22-2000 ; ГОСТ Р 50571.23-2000	ГОСТ Р 50571.16-2007

			ГОСТ Р 50571.25-2001; ГОСТ Р 50571.28-2006 ГОСТ Р 50571.29-2009; ГОСТ 30339-95 ГОСТ Р 50669-94; Правила устройства электроустановок (ПУЭ) СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений	
2.1	Электрооборудование щитовых помещений		ПУЭ 7-е изд.: 1.1.33-1.1.36, 4.1.21-4.1.23, 7.1.13-7.1.21, 7.1.28-7.1.31, 7.2.18-7.2.21 ГОСТ Р 50571.16-2007 п.п. 611, 612.2-612.4, 612.6, 612.7 РД 34.45-51-300-97 разделы 2, 7, 8, 17, 21, 26, 28, 29, 31	ГОСТ Р 50571.16-2007 п.п. 611, 612.2-612.4, 612.6, 612.7
2.2	Распределительные устройства напряжением до 1 кВ:-вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ); -главные и вторичные распределительные щиты; -групповые, этажные, квартирные щитки;-щиты и щитки для питания рекламных установок, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей, огней светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок		ПУЭ 7-е изд.: п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.21 - 4.1.24, 7.1.16, 7.1.18 - 7.1.31, 7.1.63, 7.1.64, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.35, 1.8.37 СП 256.1325800.2016 раздел 14; СП 31-110-2003 раздел 13; ГОСТ Р 50669-94 п.п. 4.2.5 - 4.2.10 ГОСТ Р 50571.3-2009 п.п. 411.1, 411.3, 412.1, 412.2, 412.5. ГОСТ Р 50571.9-94 (ГОСТ 30331.9-95) п. 473 ГОСТ 32395-2013 ГОСТ 32397-2013 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50571.16-2007 п.п. 611, 612.2 - 612.4, 612.7- 612.9, 612.10, 612.12 РД 34.45-51-300-97 разделы 2, 7, 17, 21, 26, 28, 29,31	ГОСТ Р 50571.16-2007 п.п. 611, 612.2 - 612.4, 612.7- 612.9, 612.10, 612.12
2.3	Устройство автоматического включения резервного питания (АВР)		ПУЭ 6-е изд.: п.п. 3.3.32, 3.3.33, 3.3.35, 3.4.12 - 3.4.16, 3.4.18, 3.4.23, 3.4.29 ПУЭ 7-е изд.: п.1.8.37, п.п. 1, 2, 6, 7 ГОСТ Р 50571.6-94 п. 451, ГОСТ Р 50571.16-2007 п.п. 611, 612.6, 612.8	ГОСТ Р 50571.16-2007 п.п. 611, 612.6, 612.8

2.4	Вторичные цепи	РД 34.45-51-300-97 разделы 2, 7, 26, 29, 31 ПУЭ 6-е изд.: п. 3.4.4,- 3.4.18; 3.4.23; 3.4.29 ПУЭ 7-е изд.: 1.8.37 п.п. 1, 2, 6, 7 ГОСТ Р 50571.16-2007 п.612.3. РД 34.45-51-300-97 разделы 2, 7, 26, 29, 31	ГОСТ Р 50571.16-2007 п.612.3.
2.5	Измерительные трансформаторы	ПУЭ 7-е изд.: п.п. 1.5.15 - 1.5.19, 1.5.22 - 1.5.26, 1.5.36, 1.5.37, 1.8.17, 1.8.18 ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 612.4 ГОСТ Р 8217-2003 п.п.9.1, 9.2 РД 34.45-51-300-97 разделы 2, 7, 8	ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 612.4
2.6	Приборы учета электроэнергии	ГОСТ 31818.11-2012. ПУЭ 6-е изд.: п.п.1.5.13, 1.5.15, 1.5.22, 1.5.27, 1.5.29 - 1.5.38, 7.1.59 - 7.1.66 ПУЭ 7-е изд.: 7.1.59 - 7.1.66 РД 34.45-51-300-97 раздел 2	РД 34.45-51-300-97 раздел 2
2.7	Аппараты защиты и управления (защита сетей до 1 кВ)	ПУЭ 6-е изд.: п.п. 3.1.5-3.1.8; ПУЭ 7-е изд.: п.п.6.1.33 - 6.1.35, 6.2.2, 6.2.9 - 6.2.11 п.п. 7.1.21, 7.1.24 - 7.1.26, 7.1.76 - 7.1.86, 1.8.37 п.п. 1, 3, 4, 5, 6, 7 СП 256.1325800.2016 разделы 12, 13, СП 31-110-2003 разделы 11, 12 ГОСТ Р 50571.3-2009 п.п. 411.1.1.1, 413.1.1.1, 413.1.3.3 - 413.1.3.9, 413.1.4.2, 413.1.4.4, 413.1.5.1, 413.1.5.4, 413.1.5.6; ГОСТ 3699-82; ГОСТ 9098-78 ГОСТ 11206-77, ГОСТ 2491-82 ГОСТ 12434-83, ГОСТ 17523-85 ГОСТ 17242-86; ГОСТ 23274-84 п.1.4.8 ГОСТ 30011.1-2012; ГОСТ 30011.5.1-2012 ГОСТ Р 50030.3-2012; ГОСТ Р 50030.6.2-2011; ГОСТ Р 50571.5.51-2013; ГОСТ Р 50571.5.56-2013 ГОСТ Р 50571.6-94 ГОСТ Р 50571.12-96 п.п. 703.51.2, 703.53 ГОСТ Р 50669-94 п. 4.2.6, 4.2.9 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 ГОСТ Р 50345-2010 РД 34.45-51-300-97 разделы 2, 26	РД 34.45-51-300-97 разделы 2, 26
2.8	Электропроводки: - питающие линии; - распределительные сети; - групповые сети	ПУЭ 6-е изд.: п.п. 2.1.13 - 2.1.18, 2.1.21 - 2.1.26, 2.1.28 - 2.1.30, 2.1.33, 2.1.35, 2.1.37 - 2.1.40, 2.1.42 - 2.1.45, 2.1.47, 2.1.49 - 2.1.52, 2.1.54 - 2.1.61, 2.1.63, 2.1.64, 2.1.66 - 2.1.79 ПУЭ 7-е изд.: п.п.7.1.13, 7.1.20, 7.1.21, 7.1.27, 7.1.31, 7.1.32, 7.1.34 -	ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3

			7.1.45, 7.1.68, 7.1.69, 7.1.74, 7.2.9, 7.2.22 - 7.2.24, 7.2.39, 7.2.50 - 7.2.57, 7.4.36 - 7.4.45, 1.8.37 п.1 СП 256.1325800.2016, разделы 8-11, 15, СП 31-110-2003) разделы 7-10, 14; СП 76.13330.2012 разделы 6.1, 6.2, 6.3, 6.9; 6.11, 6.12; ГОСТ Р 50571.3-2009 п.п. 411.1.3.2, 411.1.4.3; 411.3.2; 412.1 ГОСТ Р 50571.12-96 п. 703.52, ГОСТ Р 50571.28-2006 п.п. 710.52, 710.53.1, ГОСТ Р 50462-92 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3 РД 34.45-51-300-97 разделы 1, 2, 26, 29, 31	
2.9	Кабельные линии внутри зданий		ПУЭ 6-е изд.: п.п. 2.3.11 - 2.3.23, 2.3.25, 2.3.27 - 2.3.30, 2.3.35 - 2.3.37, 2.3.39, 2.3.40, 2.3.42 - 2.3.47, 2.3.51 - 2.3.53, 2.3.65 - 2.3.68, 2.3.70 - 2.3.73, 2.3.75, 2.3.83 - 2.3.91, 2.3.94 - 2.3.96, 2.3.100, 2.3.101, 2.3.120, 2.3.123, 2.3.124, 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ 7-е изд.: п.п. 7.1.34 - 7.1.43, 7.1.45, 7.2.50 - 7.2.55, 1.8.40 п.п.1, 2, 12, табл. 1.8.40 ГОСТ Р 50462-2009 ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3, 612.3 РД 34.45-51-300-97 разделы 1, 2, 29, 31	ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3
2.10	Наружные установки (рекламное освещение, иллюминация, подсвечивающие устройства, огни габаритного ограждения)		ПУЭ 7-е изд.: п.п. 6.1.13, 6.1.15-6.1.17, 6.3, 6.4.1 - 6.4.18, 6.5.1, 6.5.6 - 6.5.9, 6.5.19 - 6.5.29, 7.1.55, 7.1.56, 7.2.32, 7.2.34, 7.2.38, 1.8.37 п.п.1, 3, 4, 5 ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 СП 52.13330.2011 ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3, 612.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3, 612.3
2.11	Внутреннее освещение: - осветительная арматура и патроны; - электроустановочные изделия		ПУЭ 7-е изд.: п.п. 6.1.11 - 6.1.14, 6.1.16, 6.1.17, 6.1.21 - 6.1.28, 6.1.31 - 6.1.33, 6.1.36, 6.1.38, 6.1.41 - 6.1.49, 6.2, 6.5.10 - 6.5.18, 6.6, 7.1.46 - 7.1.54, 7.1.70 - 7.1.88, 7.2.27 - 7.2.38, 1.8.37 п.1 ГОСТ Р 50571.3-2009 п.п. 411.1.3.3, 411.3.4, 413.5.3.2 ГОСТ Р 50571.12-96 п.п. 703.51, 703.53 ГОСТ Р 50571.23-2000 п. 704.53 СП 52.13330.2016 РД 34.45-51-300-97 разделы 1, 2, 26, 31	РД 34.45-51-300-97 разделы 1, 2, 26, 31
2.12	Заземляющие (зануляющие) устройства и защитные проводники		ПУЭ 7-е изд.: п.п. 1.7.49-1.7.104, 1.7.109 - 1.7.146, 1.7.149 - 1.7.154, 1.7.159 - 1.7.169, 1.7.171 - 1.7.177, 7.1.67 - 7.1.69, 7.1.87, 7.1.88, 7.2.58 - 7.2.60, 1.8.39	ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3, 612.3; 612.6.2; 612.6.3

			ГОСТ Р 50571.3-2009 п.п. 413.1.1.2, 413.1.2, 413.1.2.2; 413.1.3.1; 413.1.3.2 ГОСТ Р 50571.12-96 п. 703.4 ГОСТ Р 50571.7.706-2016 п. 706.411 ГОСТ Р 50669-94 п.п. 4.3.3 - 4.3.5, Приложение А: п.п. А2, А3 ГОСТ 30339-95 ГОСТ Р 50669-94 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ГОСТ Р 50571.23-2000 ; ГОСТ Р 50571.22-2000 ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3, 612.3; 612.6.2; 612.6.3	
2.13	Устройство (аппарат) защитного отключения (УЗО)		ПУЭ 7-е изд.: п.п. 1.7.58, 1.7.59, 1.7.78-1.7.80, 1.7.151, 1.7.153, 1.7.159 - 1.7.161, 1.7.176, 1.7.177, 7.1.71 - 7.1.86, п.1.8.37, п. 5, ГОСТ Р 50345-2010 ГОСТ Р МЭК 60755-2012 СТ Р 50807-95 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3, Приложение В. РД 34.45-51-300-97 разделы 1, 2, 26, 31	ГОСТ Р 50571.16-2007 п. 611.3, Приложение В.
2.14	Система молниезащиты зданий		РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003	

Директор АНО "Эксперт-НН"
должность уполномоченного лица

М.П.




подпись уполномоченного лица

М. В. Вьюнов
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

<*> при наличии

Простуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 5(пять) листов



Руководитель экспертной группы (эксперт по аккредитации)

Трюхан В. И.

Член экспертной группы (технический эксперт)

Пендюрин А.Д.